

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Zapytanie o informację cenową

W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania jakim jest:

Przedmiot zapytania:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia do zwalczania bakterii Legionelli w ciepłej wodzie użytkowej

Parametry

1.	Urządzenie przystosowane do zużycia 13.000 m ³ ciepłej wody użytkowej rocznie
2.	Urządzenie zawiera komory jonizacyjne z elektrodami miedzianymi w każdej komorze
3.	Urządzenie zawiera komory jonizacyjne z elektrodami srebrnymi
4.	Urządzenie zawiera 1 przepływomierz elektromagnetyczny
5.	Urządzenie zawiera skrzynkę sterowniczą umożliwiającą automatyczne dawkowanie jonów na podstawie przepływu
6.	Dawka jonów srebra i miedzi powinna wynosić 400 µg/l miedzi oraz 40 µg/l srebra.
7.	Elektrody miedziane muszą być wykonane czystej miedzi (99,9% zawartości miedzi w elektrodzie)
9.	Elektrody srebrne muszą być wykonane z czystego srebra (99,99% zawartości srebra w elektrodzie)
11.	Całodobowy monitoring online urządzenia, z możliwością odczytu i pobrania aktualnych oraz historycznych danych na temat: przepływu wody, dawkowania, zużycia elektrod. Dane z urządzenia mają być przekazywane online do systemu monitoringu automatycznie całodobowo.
12.	Urządzenie powinno być zamontowane przez Wykonawcę
13.	Konserwacja urządzenia w okresie gwarancyjnym wynoszącym 60 m-cy
14.	Wymiana elektrod zgodnie z zapotrzebowaniem aby umożliwić dawkowanie 400 µg/l miedzi oraz 40 µg/l srebra
15.	Przeprowadzenie szkolenia

- I. Prosimy przedstawić wykaz wykonanych dostaw w w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
- II. Termin złożenia informacji cenowej:
do 18.12.2018r do godz.15:00 w siedzibie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17 – kancelaria Szpitala pom. 6124 lub drogą mailową: dt@udsk.pl
- III. Kryterium oceny oferty: 100% cena
- IV. Podać koszt urządzenia wraz z montażem
Podać koszt konserwacji i eksploatacji w okresie gwarancyjnym
Podać sumę netto i brutto za realizację usługi.
- V. Osoba kontaktowa: Marek Foryś 85 74 50 564
- VI. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację oraz umożliwi na wniosek oferenta przeprowadzenie wizji lokalnej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.


Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Wojciech Roszkowski