

**Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Białymstoku**  
**ul. J. Waszyngtona 17**  
**15-274 Białystok**

### **Zapytanie o informację cenową**

W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania jakim jest:

I. Przedmiot zapytania:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana i uruchomienie baterii akumulatorów zasilacza UPS sieci komputerowej składającej się z:
  - Akumulatorów wykonanych w technologii AGM o żywotności min 10 lat szt.32
  - Pojemność baterii C20 godzinna - min 72 Ah
  - Wymiary akumulatorów ok. 330-380 x 160-180 x 170-220 mm (montaż na stojaku)
  - Zaciski akumulatorów poprzez śrubę M6
2. Przegląd techniczny zasilacza UPS firmy APS Energia S.A. typ. Moduła 3/40/15 Nr. 200 475-476M z 24.11.2000r. o mocy 40 kVA
3. Przegląd techniczny zasilacza UPS firmy APS Energia S.A. typ. BFIZ 40T 400/400 MS + SKBT 40 + PBI 76 Ah Nr. seryjny 17044101 z 28.03.2017r o mocy 40 kVA

II. Termin realizacji usługi - do 30.04.2019

III. Termin złożenia informacji cenowej:  
do 15.03.2019r do godz.15:00 w siedzibie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17 – kancelaria Szpitala pom. 6124 lub elektronicznie na adres e-mail [dt@udsk.pl](mailto:dt@udsk.pl)

IV. Kryterium oceny oferty:

Cenę oferty obliczyć w następujący sposób:  
Podać cenę dostawy, wymiany i uruchomienia baterii akumulatorów.  
Podać cenę przeglądu zasilacza UPS typ. Moduła 3/40/15  
Podać cenę przeglądu zasilacza UPS typ. BFIZ 40T 400/400 MS  
Podać sumę netto i brutto za realizację całej usługi.

V. Osoba kontaktowa: Marek Foryś 85 74 50 564

- VI. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację oraz umożliwi na wniosek oferenta przeprowadzenie wizji lokalnej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji  
mgr inż. Marek J. Foryś