

Zbiornicze zestawienie central, kanałów i filtrów do czyszczenia, dezynfekcji i wymiany w 2022r.

Wentylowane pomieszczenia	Nazwa Zespołu	Powierzchnia kanałów [m2]	Długość kanałów [mb]	Filtry							
				wstępny		dokładny		absolutny			
				typ	ilość	typ	ilość	kratka	ilość	strop lam	ilość
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej laryngologicznej w bloku B-lp	1KN-B	46,66	31,02	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F9	1	FA 570x267x 80 H13	1	610x610x150 H 13	11
	1kW-B	95,33	54,59								
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej chirurgicznej w bloku B-lp	2KN-B	66,66	43,69	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F9	1	FA 570x267x 80 H13	1	610x610x150 H 13	11
	2KW-B	108,97	62,60								
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej ortopedycznej w bloku B-lp	3KN-B	104,65	63,36	FS 745x825x100 G4	1	FC 840x330x292 F9	2	FA 570x267x 80 H13	2	610x610x150 H 13	11
	3KW-B	124,59	87,79								
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej okulistycznej w bloku B-lp	4KN-B	87,73	59,87	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F9	1	FA 570x267x 80 H13	1	610x610x150 H 13	11
	4KW-B	64,31	49,24								
Zespół klimatyzacyjny sali operacyjnej neurochirurgicznej w bloku B-lp	5KN-B	72,72	45,17	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F9	1	FA 570x267x 80 H13	1	610x610x150 H 13	11
	5KW-B	115,67	90,95								
Zespół klimatyzacyjny korytarza wewnętrznego w bloku B-lp	6KN-B	94,48	70,61	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F9	1				
	6KW-B	132,62	114,49								
Zespół klimatyzacyjny korytarza zewnętrznego w bloku B-lp	7KN-B	108,57	79,26	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F9	1	FA 570x267x 80 H13	1		
	7KW-B	119,89	89,62								
Zespół klimatyzacyjny korytarza zewnętrznego w bloku B-lp	8KN-B	68,18	50,24	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F9	1				
	8KW-B	87,56	68,47								
Zespół klimatyzacyjny korytarza zewnętrznego w bloku B-lp	9KN-B	168,98	131,11	FS 745x825x100 G4	1	FC 840x330x292 F9	2	FA 260x260x80 H13	1		
	9KW-B	199,15	175,22					FA 360x360x80 H13	4		
Zespół klimatyzacyjny sali resuscytacyjno zabiegowej w bloku B-WP	10KN-B	51,08	34,57	FS 100/W-645x590 G4	1	FK 592x592x600 6k F8	1	FA 610x610x80 H13	4		
	10KW-B	10,70	9,36	FS 100/W-645x590 G4	1						
Zespół klimatyzacyjny zabiegowej w bloku B-WP	11KN-B	21,96	21,62	FS 100/W-645x590 G4	1	FK 592x592x600 6k F8	1	FA 610x610x80 H13	3		
	11KW-B	23,36	17,14	FS 100/W-645x590 G4	1						
Zespół klimatyzacyjny sali zabiegowej w bloku B-WP	12KN-B	18,73	15,62	FS 100/W-445x390 G4	1	FK 287x287x600 4k F8	1	FA 610x610x80 H13	2		
	12KW-B	20,94	17,00	FS 100/W-445x390 G4	1						
Zespół wentylacyjny stacji łóżek w bloku B-NP	13N-B	56,54	59,27	FS 645x675x100 G4	1						
	13W-B	64,73	60,81								
Zespół wentylacyjny stacji łóżek w bloku B-NP	14N-B	105,04	82,68	FS 645x675x100 G4	1						
	14W-B	92,59	120,46								
Zespół wentylacyjny Centralnej Sterylizatorni w bloku B-NP	15N-B	49,99	56,17	FS 645x675x100 G4	1						
	15W-B	55,57	51,13								
Zespół wentylacyjny Centralnej Sterylizatorni w bloku B-NP	16N-B	166,08	104,10	FS 895x995x100 G4	1	FC 1010x405x292 F8	2				
	16W-B	218,98	101,57								
Zespół wentylacyjny Centralnej Sterylizatorni w bloku B-NP	17N-B	139,82	83,70	FS 745x825x100 G4	1	FC 840x330x292 F8	2				
	17W-B	148,87	72,33								
Zespół klimatyzacyjny UPS-a w bloku B-NP	18KN-B	38,73	30,43	FS 645x675x100 G4	1						
	18W-B	25,92	15,71								
Zespół nawiewny sanitariatów w bloku B	19N-B	69,89	84,60	FS 570x535x100 G4	1						
Zespół wentylacyjny natrysków i szatni w bloku B-lp	20N-B	89,35	94,76	FS 645x675x100 G4	1						
	20W-B	100,00	114,60								
Zespół klimatyzacyjny sal pooperacyjnych w bloku AL-lp	21KN-AL	128,58	83,47	FS 745x825x100 G4	1	FC 840x330x292 F8	2	FA 570x267x80 H13	6		
	21KW-AL	190,58	115,45								
Zespół klimatyzacyjny sal OIOM w bloku AL-lp	22KN-AL	150,56	89,94	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F8	1	FA 570x267x80 H13	4		
	22KW-AL	116,54	72,73								
Zespół klimatyzacyjny sal OIOM w bloku AP-lp	23KN-AP	355,25	211,15	FS 895x995x100 G4	1	FC 1010x405x292 F8	2	FA 570x267x80 H13	15		
	23KW-AP	360,80	236,02								
Zespół klimatyzacyjny ENDOSKOPIA w bloku AL-lp	24KN-AL	95,69	77,28	FS 645x675x100 G4	1	FC 690x560x292 F8	1	FA 610x610x80 H13	3		
	24KW-AL	96,71	81,40								
Centrala nawiewna i wyciągowa VTS	01KN-B*	46,08	95,05	FK 428x287x230 4k G4	2	FK 428x287x550 F8	2				
SOR - rejestracja, korytarz w bloku B-WP	01KW-B*	117,05	108,19	FK 428x287x230 4k G4	2						
Centrala nawiewno wyciągowa VX700	02N-B*	1,86	64,28	FK 434x234x130-310 4k G4	1						
SOR - szatnie personelu w bloku B-WP	02W-B*	32,53	52,90								
Centrala nawiewno wyciągowa VX700	03N-B*	1,87	53,30	FK 434x234x130-310 4k G4	1						
SOR - Sala opatrunków gipsowych w bloku B-WP	03W-B*	29,22	43,05								
Centrala nawiewna i wyciągowa VTS	04KN-B*	111,87	61,00	FK 590x590x250 6k G4	2	FK 590x590x560 6k F8	2				
SOR - Sale intensywnego nadzoru w bloku B*-WP	04KW-B*	131,85	71,83	FK 590x590x250 6k G4	2						
Centrala nawiewno wyciągowa MCKH03 KLIMOR SOR - Sale triażu i izolacyjne COVID19	COVID19-N	48,67	79,27	FK 592x592x300 M5	1	FK 592x592x500 8k F8	1				
				FK 592x287x300 M5	1	FK 592x287x500 8k F8	1				
				FK 592x592x300 M5	1						
	COVID19-W	72,26	74,09	FK 592x287x300 M5	1						

Zbiornicze zestawienie central, kanałów i filtrów do czyszczenia, dezynfekcji i wymiany w 2022r.

Centrala nawiewno wyciągowa VX700 Szatnia studentów w bloku B*-NP.	07N-B* 07W-B*	1,04 15,25	34,03 24,80	FK 434x234x130-310 4k G4	1					
Centrala nawiewno wyciągowa VTS POP- sala wybudzeń bloku operacyjnego w bloku B*-lp	02KN-POP-B* 02KW-POP-B*	94,91 100,01	89,75 62,25	FK 490x490x260 6k G4 FK 490x490x260 6k G4	2 2	FK 490x490x560 6k F8	2	FA 13/50 610x610x69 H13	4	
Kolektor czerpni powietrza w bloku B*-NP.	czerpnia B*	79,94	13,78	plytowy 50x50 szt.144 G4	36 m2					
Kolektor czerpni powietrza w bloku E-NP	czerpnia-E	75,49	19,95	plytowy 50x50 szt.32 G4	8 m2					
Zespół wentylacyjny sal RTG i USG w bloku C-lp	1N-CE 1W-C	163,83 21,06	169,94 26,02							
Zespół klimatyzacyjny Rezonansu Magnetycznego w bloku C-lp	RM-N RM-W	3,06 6,72	10,80 11,60							
Zespół wentylacyjny gabinetu zabiegowego stomatologii w bloku C-WP	U-34 N U-34 W	60,38 5,37	63,49 6,85	FS 270x565x50 G4	1					
Zespół wentylacyjny Rehabilitacji w bloku C-NP. parafinoterapia	5N-CE 5W-CE	81,18 72,98	89,15 86,58							
Zespół wentylacyjny Rehabilitacji w bloku C-NP. - sala ćwiczeń	6N-CE 6W-CE	123,27 118,69	117,19 101,82							
Zespół wentylacyjny Rehabilitacji w bloku C-NP. - fizykoterapia	7N-CE 7W-CE	80,29 97,61	91,94 105,99	FK 428x287x300 4k G4	2					
Zespół wentylacyjny Rehabilitacji w bloku C-NP. - hydroterapia	8N-CE 8W-CE	58,57 69,19	55,40 68,22	FK 428x287x300 4k G4	2					
Zespół wentylacyjny sanitariatów i szatni w bloku E-NP	13N-E 13W-E	55,08 69,75	52,40 67,02							
Zespół wentylacyjny Sali łóżkowej Nr.40019 blok E1	14N-E1 14W-E1	84,63 64,13	69,86 42,69	FK 428x287x300 4k G4	2					
Zespół wentylacyjny Sala łóżkowa + Gab.Zab. Kliniki Rehabilitacji D-NP.	1N-D 1W-D	14,08 27,59	21,10 37,62							
Zespół wentylacyjny brudownik + łaz. Pacj. Kliniki Rehabilitacji D-NP	2N-D 2W-D	5,01 21,68	6,66 27,87							
Wspólny kanał czerpny w bloku AL.* Wspólny kanał wyrzutowy w bloku AL.*	N4 - AL.* W4 - AL.*	68,25 59,62	34,39 30,31							
Zespół klimatyzacyjny Oddział Dzienny Onkologii - Chemioterapia	U-31KN AL.* U-31KW AL.*	78,54 61,72	64,22 47,82	FK 592x592x300 6k G4 FK 592x592x300 6k G4	1 1	FK 592x592x500 8k F9	1			
Zespół wentylacyjny Oddział Dzienny Psychiatrii - Sale terapii grupowej	U-32N AL.* U-32W AL.*	24,89 44,19	57,03 56,96	FS 610x305x50 G4 FS 610x305x50 G4	1 1	FK 592x287x500 8k F7	1			
Zespół wentylacyjny - Archiwum w bloku AL.*	U-33N AL.* U-33W AL.*	51,59 45,96	64,48 58,58	FK 292x287x300 6k G4 FK 292x287x300 6k G4						
Kolektor czerpni powietrza w bloku AP-NP	czerpnia-AP wyrzut-AP	110,85 88,23	24,04 28,50	plytowy 50x50 szt.32 G4	8 m2					
Zespół wentylacyjny KLOZ w bloku AP*-NP	U-3N AP* U-3W AP*	130,34 57,58	119,84 74,29	FK 592x287x300 6k M5 FK 592x287x300 6k M5	1 1					
Zespół klimatyzacyjny Apteki w bloku G - Boks Jałowy	11N-G APTEKA 11W-G APTEKA	61,75 30,49	54,93 30,50	FS 645x390x100 G4 FS 445x390x100 G4	1 1	FK 610x305x600 6k F8	1	FA 457x457x150 H13	5	
Zespół wentylacyjny Apteki w bloku G - Dystrybucja - Dygestorium	12N-G APTEKA 12W-G APTEKA 12WA-G APTEKA	101,76 35,17 1,80	85,45 35,24 3,25	FS 645x390x100 G4	1	FK 610x510x600 6k F8	1			
Zespół klimatyzacyjny Apteki w bloku G - Pracownia Cytostatyków	13N-G APTEKA 13W-G APTEKA	7,14 8,11	20,97 15,82	FS 645x390x100 G4	1	FK 592x287x600 6k F8	1	FA 405x405x80 H13	4	
		8262,40	6766,73							