

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

W celu dokonania zakupu, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w celu dokonania zakupu.

I. Przedmiot zapytania: Przedmiotem zapytania jest dostawa i instalacja systemu odwróconej osmozy do stacji uzdatniania wody na potrzeby sterylizatorni UDSK w Białymstoku.

Potrzebujemy dodatkowe urządzenie odwróconej osmozy o wydajności 500 l/h – moduł osmozy zabudowany na ramie przygotowany do ewentualnej przyszłej rozbudowy o następne moduły zwiększające wydajności od 750 do 1000l/h bez potrzeby przebudowy urządzenia poprzez dołączanie kolejnych hauserów .

Podstawowe komponenty: pompa CRN Grundfos, sterownik osmozy z wyświetlaczem kolorowym dotykowym LCD 7", szafka sterująco-zasilająca z alarmem optycznym, membrana osmotyczna 4", rotametry, przetworniki ciśnienia i ZEM, rama ze stali kwasowej.

Wykonanie instalacji przyłączeniowej oraz uruchomienie i ustawienie warunków pracy w oparciu o istniejące zapotrzebowanie na wodę.

Szkolenie obsługi

Termin realizacji realizacji :
do 4 tygodni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 30 grudnia 2024 r.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 listopada 2024 r. w siedzibie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17 – kancelaria Szpitala pom. 6124 lub drogą mailową: dt@udsk.pl

II. Kryterium oceny ofert: Cena – 100% Informacja powinna zawierać:

1. Nazwę oraz adres kontaktowy
2. Informację czego dotyczy
3. Kwotę netto, kwotę brutto oraz stawkę podatku VAT w %

Kierownik Działu Technicznego

Ireneusz Dębowski